




4 CHANNEL USB RECORDER / LOGGER



PCS10 / K8047



User manual

Velleman Instruments

Although developments in the field of electronics proceed at breakneck speed, we have always been able to create the ideal mix between innovation and durability. The innovations are mainly expressed in our scopes, which are created with the aid of the latest techniques.

The velleman Instruments team

Table of Contents

Foreword

Part I Français 3

1 Généralités	3
Données technique	3
Exigences min. du système	3
Sécurité et mises en garde	3
Garantie	4
2 Connexions	4
Indication d'alimentation USB	5
Indication d'enregistrement / de la	5
Connecteurs d'entrée du signal	5
Sortie USB	5
3 Ecrans d'affichage	6
Ecran analogique	6
Ecran numérique	6
4 Réglages du logiciel	7
Affichage analogique	7
Plage de tension	7
Canaux	7
Temps/div	8
Mesures	8
Barre de défilement	9
Affichage numérique	9
Tension momentanée	9
Mémoriser les tensions min. & max	10
5 Options du menu	10
Le menu fichiers	10
fichier	11
Le menu édition	12
Le menu options	12
Colors	13
Le menu view	13
Repères	13
Markers1	14
Markers2	14
déplacer les repères	14
DVM display	15
Le menu help	15
About	16
6 Assistance	16
Dépannage	16
Service clientèle	16
7 Glossaire	16
Administrateur	16
DLL	17
Imprimante logique	17
Plug -and-play	17
Port	17
Spouleur d'impression	17
Imprimante	17

Mise en file d'attente 17

USB 18

Index

19

1 Français

1.1 Généralités

1.1.1 Données technique

Materiel :

- Connexion et alimentation USB.
- Quatre canaux d'entrée pour connexion d'un signal CC
- Résistance d'entrée 1Mohm
- Nombre max. d'échantillons / seconde: 100
- Quatre plages d'entrée, 3V / 6V / 15V et 30V
- Sensibilité 10mV
- Précision $\pm 3\%$ de pleine échelle
- Entrée max. 30Vcc.
- LED d'alimentation et LED d'enregistrement/diagnostic

Logiciel :

- Affichage d'une trace analogique ou affichage numérique
- enregistrement simultané sur 4 canaux
- Fonction hold pour valeur d'échantillon min/max pour DVM
- De 1 sec à 1000 sec par division
- Sauvegarde et rappel d'écrans ("full colour") ou de données
- Option d'enregistrement automatique pour les enregistrements de longue durée
- Marqueurs "on-screen" (sur l'écran) pour temps et tension
- Avec DLL pour développer vous-même

1.1.2 Exigences min. du système



Exigences min. du système :

- PC avec système d'exploitation Win98SE *
- Carte graphique SVGA (min. 800 x 600).
- Souris
- Port USB libre
- Lecteur CD-ROM



Il ne marche pas sous WinNT ou Win95



Mises à jour du logiciel :

Visitez notre site www.velleman.be pour [les mises à jour](#) (ou cliquez sur "mises à jour").

1.1.3 Sécurité et mises en garde

SECURITE et MISES EN GARDE



Information importante concernant la sécurité!

ATTENTION :


1. La connexion de terre de l'entrée est connectée directement à la terre de l'ordinateur.
2. La terre du signal ne peut jamais être connecté à un potentiel autre que la terre du PC.
3. N'utilisez que des composants CC pour vos mesures.
4. La tension d'entrée max. pour les connecteurs de l'appareil est à 30V (CC)!

Retenez que la terre de tous les canaux est interconnecté !

1.1.4 Garantie

Cet appareil vient avec une garantie contre les défauts de construction et les composants casés ou défectueux. La garantie est valable pour **UN AN** à partir de la date de vente. La garantie n'est valable que lorsque l'appareil est retourné avec la facture d'achat. La responsabilité de **VELLEMAN Components** se limite à la réparation de défauts ou, si **VELLEMAN Components** l'estime nécessaire, à la réparation ou au remplacement de composants défectueux. Les frais et les risques liés au transport, le démontage, l'installation ou tous les autres frais éventuels liés directement ou indirectement à la réparation, ne seront pas remboursés par **VELLEMAN Components**. **VELLEMAN Components** n'est pas responsable de dommages éventuels causés par un appareil défectueux.

1.2 Connexions



Un câble USB lie l'appareil au port USB de l'ordinateur.

1.2.1 Indication d'alimentation USB

Indique que l'appareil est connecté à l'ordinateur de la bonne façon.

1.2.2 Indication d'enregistrement / de la

S'allume quand l'appareil est en train d'enregistrer des données.

1.2.3 Connecteurs d'entrée du signal

4 canaux d'entrée vous permettent de mesurer 4 signaux à la fois.


1.2.4 Sortie USB

Câble USB inclus, type A-mâle vers B-mâle.




Connectez l'ordinateur à l'enregistreur/logger USB au moyen du câble USB.

Réalisez les connexions :



1.3 Ecrans d'affichage


1.3.1 Ecran analogique



K8047 / PCS10 ex. d'écran

Cet écran permet de visualiser les 4 canaux en même temps sous forme d'une trace.

1.3.2 Ecran numérique




K8047 / PCS10 ex. d'écran

Caractéristique puissante pour la visualisation numérique de vos mesures.


1.4 Réglages du logiciel

1.4.1 Affichage analogique


1.4.1.1 Plage de tension




1.4.1.2 Canaux




1.4.1.3 Temps/div



1.4.1.4 Mesures




1.4.1.5 Barre de défilement




1.4.2 Affichage numérique

1.4.2.1 Tension momentanée




1.4.2.2 Mémoriser les tensions min. & max.



Cette option permet de sauvegarder les tensions min/max, la date et le temps.

1.5 Options du menu

1.5.1 Le menu fichiers



- >> **Open image** : Ouvre un fichier image et l'affiche sur l'écran.
- >> **Open data** : Ouvre et affiche les données de la forme d'onde sauvegardées en format texte au moyen de l'option "Save data"..
- >> **Save image** : Sauvegarde l'image dans un fichier en format Windows Bitmap (*.BMP).
- >> **Save data** : Sauvegarde la forme d'onde en format texte. Uniquement la portion des données affichée sur l'écran est sauvegardée.

 Sous-directory par défaut \DATA pour fichiers d'images et de données est créé quand le programme est activé pour la première fois.


 **AutoSave data** : Les données mesurées sont automatiquement sauvegardées dans un [fichier](#).

 **Print** : Imprime l'image.

 **Print setup** : Sélectionne une imprimante et instaure les options avant l'impression. Les options disponibles dépendent de l'imprimante sélectionnée.

 **Exit** : Pour quitter le programme.

1.5.1.1 fichier



N	CH1	CH2	CH3	CH4	Time/s	CH1/V	CH2/V	CH3/V	CH4/V
0	139	42	61	69	0,00	8,176	4,941	7,176	8,118
1	138	42	61	69	0,01	8,118	4,941	7,176	8,118
2	138	42	61	69	0,02	8,118	4,941	7,176	8,118
3	138	42	61	69	0,03	8,118	4,941	7,176	8,118
4	139	42	61	69	0,04	8,176	4,941	7,176	8,118
5	138	42	61	69	0,05	8,118	4,941	7,176	8,118
6	139	42	61	69	0,06	8,176	4,941	7,176	8,118
7	138	42	61	69	0,07	8,118	4,941	7,176	8,118
8	138	42	61	69	0,08	8,118	4,941	7,176	8,118
9	138	42	61	69	0,09	8,118	4,941	7,176	8,118
10	139	42	61	69	0,10	8,176	4,941	7,176	8,118
11	138	42	60	69	0,11	8,118	4,941	7,059	8,118
12	138	42	61	69	0,12	8,118	4,941	7,176	8,118
13	138	42	61	69	0,13	8,118	4,941	7,176	8,118

Start : Date et heure de début de l'enregistrement

Time step : Le temps nécessaire pour mesurer un nombre d'échantillons, dans l'exemple 1 seconde pour prendre 100 échantillons.

Voltage range CH1 : Plage de tension du canal 1 => valeur mesurée 255 correspond à 15V

CH2 : Plage de tension du canal 1 => valeur mesurée 255 correspond à 30V

CH3 : Plage de tension du canal 1 => valeur mesurée 255 correspond à 30V

CH4 : Plage de tension du canal 1 => valeur mesurée 255 correspond à 30V

Maximum 1700 valeurs sont mesurées par écran, numérotées de 1 à 1700. En outre, les valeurs mesurées du canal 1 à canal 4 peuvent être lues.

Exemple pour CH1 :

Point de mesuré : $13 \times 1/100 = 0,13s + 9:17:02 = \mathbf{9:17:02.13}$

Valeur : $138 \times 15/255 = \mathbf{8,118V}$

Exemple pour CH3 :

Point de mesuré : $4 \times 1/100 = 0,04s + 9:17:02 = \mathbf{9:17:02.04}$

Valeur : $61 \times 30/255 = \mathbf{7,176V}$


Print page

1.5.2 Le menu édition



- >> **Copy** : Copie l'image vers le clipboard (presse-papier) de Windows.
- >> **Paste** : Colle l'image stockée dans le clipboard sur l'écran actuel.

1.5.3 Le menu options




- >> **Colors** : Permet de sélectionner les couleurs d'articles variés sur l'afficheur de la forme d'onde. Cliquez le bouton correspondant afin de changer la couleur d'un article. Une boîte dialogue s'ouvrira dans laquelle vous pouvez choisir une nouvelle couleur.

La palette complète n'est sélectionnable qu'à partir de 24 bits.


Cliquez sur le bouton **Default colors** pour réinstaurer les couleurs de défaut.

- >> **Demo mode** : L'appareil se met dans le mode démo et plusieurs signaux sont affichés.

1.5.3.1 Colors



1.5.4 Le menu view



- >> **Markers dV & t** : Le **temps absolu** de la position du repère est affiché. (2)
Deux horizontaux pour mesurer la tension (1)
- >> **Markers V & dt** : La **différence de temps** entre les repères est affichée (1)
Deux horizontaux pour mesurer la tension (2)


Il est possible de déplacer les repères avec les repères.

- >> **DVM display** : Affiche l'écran numérique enregistreur/logger.
- >> **Bright grid** : Active la trame bleue à l'écran.


1.5.4.1 Repères

Les repères permettent d'effectuer des mesures sur un ou quatre signaux. Cela peut être pratique pour mesurer le temps entre deux points de l'amplitude.

1.5.4.2 Markers1



1.5.4.3 Markers2



1.5.4.4 déplacer les repères

- Placez le pointeur de la souris sur une ligne de repère en pointillés.
- Enfoncez le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
- La ligne de repère devient continue.
- Glissez le repère jusqu'à la position appropriée.


1.5.4.5 DVM display



K8047 / PCS10 ex. d'écran

Caractéristique unique permettant de visualiser les tensions de crête min. et max. pendant vos mesures

1.5.5 Le menu help



- >> **Contents** : Affiche le fichier help.
- >> **About** : Affiche des infos sur la version du programme

1.5.5.1 About



1.6 Assistance

1.6.1 Dépannage



- Si la LED Record reste allumé lors du démarrage :
 - Déconnectez l'appareil puis reconnectez au connecteur PC.
 - La LED Record doit clignoter trois fois avant d'être désactivée, terminez cette inactivité en pressant le bouton Run.

1.6.2 Service clientèle



E-mail :
Support@Velleman.be



Site web :
<http://www.velleman.be>

1.7 Glossaire

1.7.1 Administrateur

Personne chargée de configurer et de gérer des contrôleurs de domaine ou des ordinateurs locaux ainsi que leurs comptes de groupe et leurs comptes d'utilisateurs, d'affecter des mots de passe et des autorisations, et d'aider les utilisateurs à résoudre les problèmes susceptibles de survenir sur le réseau. Les administrateurs sont membres du groupe Administrateurs et possèdent le contrôle total sur le domaine ou l'ordinateur.

1.7.2 DLL

Fonctionnalité du système d'exploitation qui permet à des routines exécutables (qui assument généralement une fonction ou un ensemble de fonctions déterminé) d'être stockées séparément sur la forme de fichiers portant l'extension .dll. Ces routines ne sont chargées qu'au moment requis par le programme qui les appelle.

1.7.3 Imprimante logique

Interface logicielle entre le système d'exploitation et l'imprimante dans Windows 2000. Bien que l'imprimante soit le périphérique qui se charge effectivement de l'impression, une imprimante logique détermine la manière dont un travail d'impression est traité ainsi que son mode d'acheminement jusqu'à sa destination (port local, port réseau, fichier ou partage d'impression distant). Lorsque vous imprimez un document, il est mis en file d'attente (stocké) sur l'imprimante logique avant d'être envoyé à l'imprimante proprement dite.

Voir aussi imprimante ; spoule.

1.7.4 Plug -and-play

Ensemble de spécifications développé par Intel, qui permet à un ordinateur de détecter et de configurer automatiquement un périphérique, ainsi que d'installer les pilotes appropriés.

1.7.5 Port

Généralement, point de connexion de votre ordinateur auquel vous pouvez raccorder des périphériques qui passent des données de/vers un ordinateur. Une imprimante, par exemple, est généralement connectée à un port parallèle (aussi appelé port LPT) et un modem à un port série (aussi appelé port COM).

Voir aussi modem ; port série.

1.7.6 Spouleur d'impression

Logiciel qui accepte un document envoyé à une imprimante par un utilisateur et le stocke sur disque ou dans la mémoire jusqu'à ce que l'imprimante soit prête à le reproduire. Cette collection de bibliothèques de liaison dynamique (DLL) reçoit, traite, planifie et distribue les documents à imprimer. Le terme spouler est la traduction française de l'anglais « spooler » qui n'est autre que l'acronyme de « simultaneous print operations on line » (opérations d'impression simultanées en ligne).

Voir aussi DLL ; mise en file d'attente.

1.7.7 Imprimante

Dispositif qui reproduit du texte ou des images sur papier ou sur tout autre média d'impression. Parmi les différents types d'imprimantes, citons notamment les imprimantes laser et les imprimantes matricielles.

Voir aussi imprimante logique ; Imprimantes ; spouler d'impression.

1.7.8 Mise en file d'attente

Sur un serveur, processus qui consiste à stocker sur un disque les documents à imprimer, jusqu'à ce qu'une imprimante soit prête à les traiter. Un spouleur accepte chaque document de n'importe quel client, le stocke, puis l'envoie vers une imprimante lorsque cette dernière est prête.

Voir aussi spouleur d'impression.

1.7.9 USB

Bus externe qui prend en charge l'installation Plug-and-Play. Avec un bus USB, vous pouvez connecter et déconnecter des unités sans arrêter ou redémarrer votre ordinateur. Sur un même port USB, vous pouvez connecter jusqu'à 127 unités périphériques, dont des haut-parleurs, des téléphones, des lecteurs de CD-ROM, des manettes de jeu, des lecteurs de bandes, des claviers, des scanners et des appareils photo. En général, un port USB se trouve à l'arrière de l'ordinateur à proximité du port série ou du port parallèle. Le bus série universel est appelé USB.

Voir aussi bus ; Plug-and-Play ; port

Index

- 2 -

24 bits 12

- A -

About 15

- C -

câble USB 4

Colors 12

Connexions 4

Contents 15

- D -

Default colors 12

Demo mode 12

Dépannage 16

différence de temps 13

Données technique 3

DVM display 13

- E -

Exigences min. du système 3

- L -

Le menu help 15

Le menu options 12

Le menu view 13

les repères 13

Logiciel 3

- M -

Markers dV & t 13

Markers V & dt 13

Mises à jour du logiciel 3

- P -

Plage de tension 7

- S -

Sensibilité 3

Service clientèle 16

Software 3

- T -

temps absolu 13

Velleman Instruments is a division of
Velleman Components NV.
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Internet site : <http://www.velleman.be>
E-mail : support@velleman.be